

Gebruik restwarmte of -koude van een nabijgelegen bedrijf

Bekijk deze tip online: <http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/952>

Beschrijving

Energiebesparing kan gerealiseerd worden door restwarmte of -koude te gebruiken.

Bijvoorbeeld in een zwembad voor het (voor-) verwarmen van de lucht of het zwembadwater. Denk ook aan restwarmte van nabijgelegen industrie, bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of melkfabriek.

Toepasbaarheid

Voor zwembaden is deze maatregel toepasbaar als in de nabije omgeving (maximaal 3 kilometer) een bedrijf een warmteoverschot heeft.

Financiële aspecten

Een warmtewisselaar voor het benutten van afvalwarmte voor gebouwverwarming (2018, code 210803) of in het proces (2018, code 220814) staat op de Energielijst en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat u een extra bedrag ter grootte van 54,5% (2018) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek¹.

Bron: Infomil², Stimular³

1. <http://www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek>

2. <http://www.infomil.nl>

3. <http://www.duurzaammkb.nl><http://www.stimular.nl>